

Rypin, 30 kwietnia 2026 r.

Drugie odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SWZ dotyczące postępowania pn.: „Remont kotła WR-10 na Elektrociepłowni MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie”.

1. Prosimy o potwierdzenie wymiany części ciśnieniowej kotła WR10 w zakresie:

- wymiana ekranów II-go ciągu,

Odp: Nie obejmuje zakresu.

- wymiana węzownic od komory wlotowej do komory wylotowej,

Odp: Obejmuje zakres.

- wymiana węzownic podgrzewacza wody (ekonomizera),

Odp: Obejmuje zakres.

- wymiana króćcy komór ekonomizera.

Odp: Obejmuje zakres.

Czyszczenie komór w zakresie remontowanej części:

- komora wlotowa pęczka konwekcyjnego,

Odp: Obejmuje zakres.

- komora wylotowa pęczka konwekcyjnego,

Odp: Obejmuje zakres.

- komory ekranów bocznych II-go ciągu,

Odp: Nie obejmuje zakresu.

- komory ekonomizera.

Odp: Obejmuje zakres



2. Mając na uwadze zakres wymaganych prac oraz konieczność pozyskania szczegółowych wycen materiałów i usług, prosimy o wydłużenie terminu do 06.05.2026 co umożliwi nam przygotowanie oferty odpowiadającej w pełni wymogom Zamawiającego oraz zapewni najwyższą jakość proponowanych rozwiązań.

Odp: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na zmianę terminu ofert na 06.05.2026 r. do godziny 13:00.