



Rypin, 12 czerwca 2026 roku

Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zapytania ofertowego.

1. Dzień dobry, czy jest możliwość dostawy do Państwa w ciągu 1 dnia 2000-2300 ton mialu węglowego. Towar przyjechał by koleją na najbliższa stacje kolejową a potem autami zwieziony do Państwa.

Odp. W odpowiedzi na Państwa pytanie informujemy, że nie jesteśmy w stanie przyjąć dostawy mialu węglowego w ilości 2000–2300 ton w ciągu jednego dnia. Przyjęcie takiej ilości wymagałoby rozłożenia dostaw na okres dwóch dni.

2. W odpowiedzi na poniższą informację, dotyczącą ogłoszonego postępowania ofertowego na dostawy mialu węglowego w sezonie 2026/2027 zwracamy się z prośbą o określenie, czy możliwe jest zużycie w Państwa instalacji węgla o typie 34.2 i/lub 35.1. Węgiel tego typu produkowany jest w zakładach JSW S.A.

Odp. W odpowiedzi na Państwa wiadomość informujemy, że w instalacji eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rypinie nie jest możliwe zużycie węgla typu 34.2 oraz 35.1.

3. Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego przy zakupie węgla. Proszę o potwierdzenie powyższej kwestii.

Odp. W bieżącym roku Zamawiający nie korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego przy zakupie węgla.



4. W nawiązaniu do przedstawionego zamówienia na dostawy mialu węglowego, zwracam się z zapytaniem o możliwość zwiększenia górnej granicy wartości opałowej mialu do 24.000 kJ/kg.

Odp. Informujemy, że Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych z tytułu wartości opałowej węgla do poziomu 24 000 kJ/kg. W związku z powyższym zmianie ulega również wzór umowy.

Było:

§ 1

W przypadku stwierdzenia obniżonej jakości Mialu w stosunku do wskazanych w Specyfikacji Dostaw Mialu Węglowego, Wykonawca zobowiązany będzie do proporcjonalnego obniżenia ceny Mialu według wskazanych poniżej wyliczeń. Ustala się następujące obniżenia:

- za zniżenie wartości opałowej o każde 300 kJ/kg – 5zł / t,
- za zawyżenie zawartości popiołu o każdy 1% – 2zł / t,
- za zawyżenie zawartości siarki o każde 0,05% – 3zł / t,
- za zawyżenie wilgotności o każdy 1% – 3zł / t,

Jest:

§ 1

W przypadku stwierdzenia obniżonej jakości Mialu w stosunku do wskazanych w Specyfikacji Dostaw Mialu Węglowego, Wykonawca zobowiązany będzie do proporcjonalnego obniżenia ceny Mialu według wskazanych poniżej wyliczeń. Ustala się następujące obniżenia:

- za zniżenie wartości opałowej o każde 300 kJ/kg – 5zł / t,
- za zawyżenie wartości opałowej o każde 300kJ powyżej wartości **24.000 kJ/kg** – 2 zł / t,
- za zawyżenie zawartości popiołu o każdy 1% – 2zł / t,
- za zawyżenie zawartości siarki o każde 0,05% – 3zł / t,
- za zawyżenie wilgotności o każdy 1% – 3zł / t.