Rypin, 07 września 2026 roku

dot.:.Budowa stacji uzdatnia wody wraz z serwisem w MPEC Sp. z o.o. w Rypinie

W związku z pytaniami, które wpłynęły w ramach zapytania ofertowego, MPEC Sp. z o.o. udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1:
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. Budowa stacji uzdatnia wody wraz z serwisem, chcielibyśmy zapytać czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania konwencjonalnej technologii ciśnieniowej. Zamawiający NIE dopuszcza stosowania technologii bezciśnieniowej.

Z wyrazami szacunku,

Signed by / Podpisano przez:
Paweł Sobierajski
Date / Data: 2026-09-07 15:02